



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, тел. 30-04-41.32-96-24.

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

E-mail: ess01@adm.yar.ru.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отделение надзорной деятельности по Первомайскому району

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

152430, п. Пречистое, ул. Ленина, 54а, телефон 2-19-80

(номер телефона, электронный адрес)

E-mail: ond.pervomai@mail.ru

Предписание 65/011661/53

но устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Первомайского филиала государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Ярославской области Профессионального лицея №47
(Первомайского филиала ГОУ НПО ЯО Профессионального лицея №47)

(указывается наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
ФЛП (индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения Врио начальника отделения надзорной деятельности
(наименование органа ГПН)

Первомайского района по пожарному надзору Т.А. Смирновой, №65 от «30» июля 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут «06» августа 2013 года по 17 часов 00 минут «06» августа 2013 года проведена плановая проверка главным государственным инспектором отделения надзорной деятельности по Первомайскому району майором внутренней службы А.П. Волковым, Первомайского филиала государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Ярославской области Профессионального лицея №47 расположенного по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, п. Пречистое, Кооперативный пер-к д.1.

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Дмитриевым Алексеем Викторовичем.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения (с указанием требований, нормативных документов, с указанием конкретного места нарушения)	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены)	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только вышестоящие))
1.	Отсутствует передача сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	СП 5.13130.2009 п.14.4., СНИП 31-06-2009 п.3.16.	1.08.2014	
2.	Выполнить эвакуационное оповещение.	ППР №390 п.43, СНИП 23-05-95 п. 7.60, 7.61.	1.08.2014	
3.	Ширину дверей выходов из учебного помещения (комп.г. Технология розничной торговли) выношить 80 см.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	1.08.2014	

4.	Ширину дверей выходов из учебного помещения (кабинет Кулинария) выполнить 80 см.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	1.08.2014	
5.	Ширину дверей выходов из учебного помещения (лаборатория парикмахера) выполнить 80 см.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	1.08.2014	
6.	Ширину дверей выходов из учебного помещения (лаборатория повара) выполнить 80 см.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	1.08.2014	
7.	В коридоре на полу имеется выступ менее 45 см (10 см), выдолбить напуде.	СП 1.13130.2009 п.4.3.4.	1.08.2014	
8.	В коридоре выступ горизонтальных участков путей эвакуации выполнить 200 см, ширину 100 см.	СП 1.13130.2009 п.4.3.4.	1.08.2014	
9.	На выходе из здания двери эвакуационного выхода выполнить открывающимися по направлению выхода из здания.	ППР №34, СП 1.13130.2009 п.4.2.6.	1.08.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несоблюдении указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Первомайского района по пожарному надзору
майор внутренней службы А.И. Вельков

«В» 08 2014

Предписание для исполнения получено:

«13» 08 2014



(должность, фамилия, инициалы)